

Приложение № 1
к приказу № 762 от 18.11.2021г.

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 13 «Земляничка»
Г.В. Кривонова
18.11.2021г.



План мероприятий
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
(предписание № 133/3/38 от 18 ноября 2021г.
учебный номер проверки 67210061000201289189)
МБДОУ «Детский сад № 13 «Земляничка»

№ п/п	Нарушения указанные в акте проверки	Мероприятия по устранению нарушения	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Исполнение
1		Определить объем финансирования	19.11.2021	Заведующий Кривонова Г.В.	
2		Запросить требуемый объем финансирования у главного распорядителя кредитов	22.11.2021	Заведующий Кривонова Г.В.	
3	Сетевой оповещатель «Выход» в группы № 12, № 11, № 9, № 8, № 7, № 6, установлен не над эвакуационным выходом (на стене около выхода). Свод правил СП 3.131330.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3	Перенести световой оповещатель «Выход» в группах № 12, № 11, № 9, № 8, № 7, № 6 со стен около выхода. Установить его над эвакуационным выходом.	19.11.2021- 26.11.2021г.	Заместитель заведующего Ратникова З.С. Инженер ООО «Луч» Договор № 63 техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией от 23.12.2020г. Карелин Е.Г. (по согласованию)	
4	В раздевалке группы № 5 применен материал (линолеум) с неисследованными	В раздевальной комнате группы № 5 заменить линолеум (истек	18.11.2021- 17.11.2022г.	Заместитель заведующего Ратникова З.С.	

	показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен). (ФЗ от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, п. 7 таблица 3. Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п.25)	срок годности). Линолеум должен иметь сертификат пожарной и санитарной безопасности.			
5	В игровой комнате группы № 12 применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен). (ФЗ от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, п. 7 таблица 3. Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п.25)	В игровой комнате группы № 12 заменить линолеум (истек срок годности). Линолеум должен иметь сертификат пожарной и санитарной безопасности.	18.11.2021-17.11.2022г.	Заместитель заведующего Ратникова З.С.	
6	В производственном помещении (пищеблок), электрощитовые (главный щит, щит	Двери входные в пищеблок, электрощитовые (главная щитовая, щитовые № 1, 2.	18.11.2021-17.11.2022г.	Заместитель заведующего Ратникова З.С.	

<p>№1, щит № 2, щит № 3, щит № 4) входные двери выполнены не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт. Сертификат пожарной безопасности не предоставлен). (ФЗ от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.1, ч.2, ч.3 ст.88)</p>	<p>3, 4) заменить на противопожарные двери. Двери противопожарные должны иметь противопожарный сертификат и категорирование.</p>			
--	--	--	--	--

ознакомлена 18.11.2004 Руф

Рашимова З.С.