



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «18» ноября 2021 г.
учётный № проверки 67210061000201289189



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска**

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 7

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 133/38**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Кривоговой Галине Викторовне, заведующему МБДОУ «Детский сад
№ 13 «Земляничка» г. Смоленска

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Носова Андрея Геннадьевича № 133 от «27» октября 2021 г. в период с «16» ноября 2021 г. по «18» ноября 2021 г. старшим инспектором отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Шилкиной Татьяной Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад № 13 «Земляничка» Кривогова Галина Викторовна

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В раздевалке группы № 5 применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен).	Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 134, п. 7 таблица 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 25	01.12.2022	
2.	В игровой комнате группы № 12 применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен).	Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 7 таблица 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 25	01.12.2022	
3.	В производственном помещении (пищеблок) входные двери выполнены не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88	01.12.2022	
4.	В электрощитовой (главный щит) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом	Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, ч. 2, ч. 3	01.12.2022	

	огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	ст. 88		
5.	В электрощитовой (щит № 1) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88	01.12.2022	
6.	В электрощитовой (щит № 2) входные двери (2 двери) выполнены не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88	01.12.2022	
7.	В электрощитовой (щит № 3) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88	01.12.2022	
8.	В электрощитовой (щит № 4) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88	01.12.2022	
9.	Световой оповещатель «Выход» в группах № 12, № 11, № 9, № 8, № 7, № 6, установлен не над эвакуационным выходом (на стене около выхода)	Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Григорьев С.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

И.И.
(подпись)



Старший инспектор отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Шилкина Т.А.

Шилкина Т.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

М.И.
(подпись)

